



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
COMANDO PROVINCIALE VIGILI FUOCO REGGIO CALABRIA

Ufficio Prevenzione incendi

Via Sbarre Superiori, 115/b - 89132 Reggio Calabria

☎ 0965 632301/302/303/304/309 - ☎ 0965 632289

e-mail: comando.reggiocalabria@vigilfuoco.it



Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

COM-RC

REGISTRO UFFICIALE - USCITA

Prot. n. 424 del 12 GEN. 2012

Prat. N. 3076




All' AZIENDA OSPEDALIERA
"BIANCHI-MELACRINO-MORELLI" RC
DIREZIONE GENERALE
REGGIO CALABRIA

OGGETTO: Conferenza di Servizi indetta ai sensi dell'art. 14 legge 241/90, relativamente al progetto definitivo denominato Progetto OM/01/02 "Completamento e rifunzionalizzazione del Nuovo presidio Morelli di Reggio Calabria -

In riscontro alla nota prot. n. 3855 del 12.12.2011 si comunica che questo Comando ha rilasciato con nota prot. n° 386 del 11.01.2012 parere di conformità favorevole al progetto indicato in argomento da intendersi valido anche ai fini della Conferenza dei Servizi, prevista per il giorno 13.01.2012.

Si allega il parere di conformità antincendio.

106-Feza
13.01.2012
[Signature]



IL COMANDANTE PROVINCIALE
Responsabile del Servizio
P.V.D. Ing. Andrea GATTUSO

AZIENDA OSPEDALIERA
Bianchi-Melacrino-Morelli
Struttura Operativa Complessa
Attività Tecniche e Patrimonio

PROT. N° 24 del 13.01.12



Ministero dell'Interno
 DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
 COMANDO PROVINCIALE VIGILI FUOCO REGGIO CALABRIA

Ufficio Prevenzione Incendi

Via Sbarre Superiori, 115/b - 89132 Reggio Calabria
 ☎ 0965 632301/302/303/304/309 - 📠 0965 632289
 e-mail: comando.reggiocalabria@vigilfuoco.it



Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
 Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
COM-RC
 REGISTRO UFFICIALE - USCITA

Prot. n. **386** del **11 GEN. 2012**

Prat. N. 3076

**Ditta AZIENDA OSPEDALIERA "BIANCHI-
 MELACRINO-MORELLI" RC
 VIA PROVINCIALE SPIRITO SANTO, 24
 89027 REGGIO CALABRIA**

OGGETTO: Istanza di Valutazione del progetto assunta al prot. n. 16285 del 14.12.2011 - Progetto per l'attività di Ospedali, RSA, case di cura e simili, con oltre 100 posti letto individuata al punto n. 68.5.C categoria C dell'allegato I al D.P.R. 151 del 1.08.2011, da realizzare in REGGIO DI CALABRIA VIA CANTAFFIO.

e p.c. Al Sig. Sindaco
 del Comune di **REGGIO DI CALABRIA**

Con riferimento all'istanza di cui all'oggetto, questo Comando, valutate le condizioni di sicurezza antincendio, esaminati gli elaborati grafici e la documentazione trasmessi, esprime parere favorevole, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n° 151 del 1.08.2011, circa la conformità del progetto alla normativa antincendio alle seguenti condizioni:

A) Condizioni

- 1) Dovranno essere fatti salvi i diritti dei terzi;
- 2) Per quanto non espressamente previsto nella documentazione tecnica presentata, dovranno essere osservati tutti i criteri e le norme di sicurezza antincendio applicabili previste dal D.P.R. n° 246/93, D.Lgs. n° 81/2008, D.M. 10/03/98 e specificatamente dal D.M. 18/09/2002;
- 3) I dispositivi di apertura delle porte delle vie di esodo dovranno essere rispondenti alle norme UNI EN 179 e/o UNI EN 1125 così come disposto dal D.M. 3/11/2004;
- 4) I prodotti da costruzione per i quali sono richiesti specifici requisiti di reazione al fuoco (esclusi mobili imbottiti, tendaggi, ecc) dovranno essere impiegati secondo le tabelle di comparazione tra la classificazione europea, di cui al D.M. 10/03/2005 e D.M. 25/10/2007, e quella italiana riportate in allegato al D.M. 15/03/2005;
- 5) La resistenza al fuoco dei prodotti permanentemente incorporati nell'opera da costruzione e degli elementi costruttivi dovrà essere rispondente ai requisiti di classificazione fissati dal DM 16.02.2007; i prodotti, fatte salve le disposizioni transitorie previste all'art.5 del decreto, dovranno essere munite di marcatura CE;
- 6) Le prestazioni di resistenza la fuoco della costruzione (ad esclusione delle attività per le quali tali prestazioni sono espressamente previste da specifiche regole di prevenzione incendi) dovranno essere rispondenti ai requisiti previsti dal DM 9.03.2007;

- 7) L'attestazione di conformità CE relativa ai prodotti da costruzione riferiti a : Installazioni fisse antincendio; Sistemi fissi di estinzione incendi - sistemi equipaggiati con tubazioni; Impianti fissi antincendio - Componenti per sistemi a CO₂; Isolanti termici per l'edilizia; Sistemi di rivelazione e segnalazione incendi; Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - componenti di impianti di estinzione a gas; Accessori per serramenti; Sistemi per il controllo di fumo e calore; Sistemi di lotta contro l'incendio - sistemi a polvere; dovrà essere rispondente a quanto previsto nei DDMM 5.03.2007;
- 8) Dovrà essere installata la segnaletica di sicurezza sui luoghi di lavoro prevista dal D.Lgs. n°81/2008.
- 9) I vani degli impianti di sollevamento dovranno essere conformi al DM 15/09/2005.
- 10) Le porte ed altri elementi di chiusura resistenti al fuoco dovranno essere omologate ai sensi del DM 21/06/2004.
- 11) Gli impianti elettrici e di messa a terra devono essere realizzati conformemente al DM 22.01.2008 n° 37;
- 12) L'impianto di illuminazione di sicurezza, oltre ad essere conforme al DM 22.01.2008 n° 37, dovrà essere realizzato secondo le indicazioni contenute nella norma UNI 1838;
- 13) Tutti i prodotti da costruzione, così come individuati dal DPR 246/93, ove previsto, dovranno essere dotati della marcatura CE.

Si evidenzia che nel corso d'esecuzione dei lavori dovranno essere approntate idonee misure ed accorgimenti atti a garantire la sicurezza dei lavoratori e dei presenti nel rispetto del D.Lgs. n°81/2008 (es. allarme, compartimentazione; distanze di sicurezza, ecc.) e della normativa vigente comunque applicabile allo specifico caso.

B) Adempimenti Futuri

A lavori ultimati codesta Ditta, prima dell'inizio dell'attività, per effetto dell'art. 4 del D.P.R. n° 151 del 1.08.2011, dovrà inoltrare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) redatta in duplice copia, di cui una in bollo da € 14,62. La firma dovrà essere apposta in presenza del personale di questo Comando addetto alla ricezione della segnalazione. In alternativa, la segnalazione, debitamente sottoscritta dal richiedente, può essere presentata da altra persona o inoltrata a mezzo posta allegando fotocopia di un valido documento di riconoscimento del richiedente. Alla segnalazione, redatta sull'apposito modello PIN 2-2011 prelevabile dal sito internet www.vigilfuoco.it, dovranno essere allegati:

- a) Copia del presente parere di conformità alla normativa antincendio;
- b) Attestato del versamento effettuato di € 480,00, ai sensi del D.M. 03/02/2006, sul conto corrente postale n. 12701892 intestato alla Tesoreria Prov.le dello Stato di Reggio Calabria con la seguente causale: Servizi a pagamento resi dai VV.F - pratica prevenzione incendi n° 3076 attività n° 68.5.C, , ;
- c) Asseverazione redatta da tecnico abilitato sul modello PIN 2.1-2011, attestante la conformità delle opere alle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio di cui al presente progetto approvato;
- d) Certificazioni e dichiarazioni espressamente indicate di seguito, atte a comprovare la conformità delle opere alla normativa vigente (strutture, finiture, impianti, attrezzature e componenti di impianti con specifica funzione ai fini della sicurezza antincendio).

C) ELENCO DICHIARAZIONI E CERTIFICAZIONI DA PRESENTARE UNITAMENTE ALLA S.C.I.A.

(N.B. : La documentazione deve essere prodotta in originale o in copia conforme all'originale o, in alternativa, potrà essere presentata, ai sensi del DPR 28.12.2000 n° 445, attestazione nella quale si dichiara che tutti gli atti prodotti in fotocopia, ed appositamente elencati, siano conformi all'originale allegando fotocopia del documento di riconoscimento).

- 1) **CERTIFICAZIONE** di resistenza al fuoco di prodotti/elementi costruttivi in opera (con esclusione delle porte e degli altri elementi di chiusura) sul MOD. CERT. REI 2008. Tale

certificato, a firma di professionista iscritto negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui alla Legge n° 818 del 7.12.84, deve essere emesso a seguito di una valutazione di tipo:

- a. sperimentale;
 - b. analitica (Eurocodici, norme UNI 9502, UNI 9503, UNI 9504);
 - c. tabellare (D.M. 16/02/07);
- 2) **DICHIARAZIONE** inerente i prodotti impiegati ai fini della reazione al fuoco e della resistenza al fuoco ed i dispositivi di apertura delle porte, sul MOD. DICH. PROD. 2008, a firma di professionista iscritto negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui alla Legge n° 818 del 7.12.84;
 - 3) **IMPIANTI RILEVANTI AI FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO RICADENTI NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL D.M. n° 37 DEL 22.01.2008** (impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica, di protezione contro le scariche atmosferiche, di trasporto e utilizzazione di gas allo stato liquido e aeriforme e di protezione antincendio). La documentazione da allegare è rappresentata dalla DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ prevista dall'art. 7 del decreto. Il progetto e gli allegati obbligatori sono tenuti a disposizione per eventuali controlli.
 - 4) **IMPIANTI RILEVANTI AI FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO NON RICADENTI NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL D.M. n° 37 DEL 22.01.2008** (es. impianti per l'evacuazione del fumo e del calore). La documentazione è costituita da una *dichiarazione di corretta installazione e funzionamento da parte dell'installatore* sul MOD. DICH. IMP. 2008 nel caso sia stato redatto il progetto, ovvero da una *certificazione di corretta installazione e funzionamento dell'impianto*, sul MOD. CERT. IMP. 2008 a firma professionista iscritto negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui alla Legge n° 818 del 7.12.84, in assenza di detto progetto.
 - 5) **DOCUMENTAZIONE DA CUI RISULTI IL RISPETTO DEGLI ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ART. 18 E ART. 37 DEL D.Lgs 81/2008** (designazione e formazione dei lavoratori incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza) sul MOD. DICH. GESTION. 2008 (Allegato);

Al fine di rendere più agevole la compilazione della documentazione citata, sono disponibili sul sito <http://www.vigilfuoco.it> alla voce Modulistica, i moduli specifici di cui sopra realizzati dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco.

Si rappresenta che la ricevuta di avvenuta presentazione della S.C.I.A. costituisce titolo abilitativo all'esercizio dell'attività ai soli fini antincendio.

Si rammenta altresì che, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 151/2011, questo Comando effettuerà entro 60 giorni il controllo, attraverso visita tecnica, volto ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. In caso di esito positivo questo Comando, entro 15 giorni, dalla data della visita, questo Comando rilascerà il certificato di prevenzione incendi.

In caso, invece, di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio delle attività previsti dalla normativa di prevenzione incendi, questo Comando adotterà motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi l'attività entro un termine di quarantacinque giorni.

Alla Ditta si trasmette copia dei grafici e relazione tecnica timbrati e vistati da questo Comando.

L' ISTRUTTORE del PROCEDIMENTO
(D.V.D. ING. ANTONINO DE BENEDETTO)

IL COMANDANTE PROVINCIALE
(Dr. Ing. Emanuele FRANULLI)

DIRETTORE PROVINCIALE
(Dr. Ing. Andrea GATTUSO)