



Azienda Ospedaliera
BIANCHI MELACRINO MORELLI
Reggio Calabria

U.O.C. TECNICO PATRIMONIO

PROT. N° 150

DEL 23-01-2014

www.ospedalercc.it

OGGETTO: Progetto OORR 22 - Realizzazione di un impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili presso il P.O. "Morelli" di Reggio Calabria., di proprietà dell'Azienda Ospedaliera "Bianchi Melacrino Morelli" attraverso i fondi POR CALABRIA FERS 2007/2013. Risposte ai quesiti nn°7 e 8.

Quesito n°7:

Il sottoscritto xxx n.q. di legale rappresentante p.t. della Soc. xxx aspirante concorrente alla gara di cui al Cod. NUTS ITF65-CIG5389489B08- CUP G34B13000180002,

presa visione delle disposizioni di bando:

letta la risposta di codesta S.A. alla faq n°5;

rilevato che da detta risposta pare discendere una limitazione al libero accesso ai soli concentratori solari biassiali, caratterizzati dalle specifiche tecniche indicate nell'art. 39 del Capitolato speciale d'appalto e prestazionale, viene di fatto individuata un'unica azienda che produce i concentratori con le specifiche richieste ed è anche l'unica azienda che ha ottenuto l'approvazione tecnica dell'ENEA, per tale sistema;

ritenuto che, coerentemente con la risposta alla faq n° 5, il progetto esecutivo migliorativo che si dovrebbe proporre si riduce ad una mera compilazione delle tavole previste dal d.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii, utilizzando l'impianto solare termico a concentrazione e l'impianto solare termodinamico cogenerativo allegato al progetto a base di gara;

dato atto che, ai sensi dell'art. 2 dir.2004/18, dell'art. 10 dir.2004/17 e dell'art. 2 del d.lgs.163/06 e s.m.i., l'affidamento di opere, lavori, servizi e forniture, oltre a garantire la qualità delle prestazioni a svolgersi nel rispetto dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità;

ritenuto, dunque, che l'esclusione di altri tipi di concentratori solari consuma una evidente disparità di trattamento rispetto ad altro concorrente, limitando così la possibilità di migliorare il progetto a base di gara, alterando irreparabilmente la concorrenzialità di gara.

Per tutto quanto esposto si chiede di voler riesaminare la risposta alla faq n. 5, ammettendo l'utilizzo dei concentratori solari monoassiali. Confidando in un positivo riscontro, si fa riserva - in difetto- di investire della vicenda l'A.V.C.P. per l'adozione degli eventuali provvedimenti del caso.

Il sottoscritto n.q. di legale rappresentante p.t. della Soc. xxx aspirante concorrente alla gara di cui al Cod. NUTS ITF65-CIG5389489B08- CUP G34B13000180002.

RICHIESTA DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE:

- ELABORATO PLANIMETRICO DI INQUADRAMENTO GENERALE
- PLANIMETRIE ARCHITETTONICO LIVELLO TETTO
- AUDIT ENERGETICO

**RISPOSTA AL QUESITO N°7**

Questa Stazione Appaltante ammette la possibilità di presentare sistemi con tecnologie di puntamento diverse da quelle indicate dall'art. 39 del Capitolato, che dovranno, in ogni caso essere di potenza complessiva non inferiore a quella indicata nel CSA. Tali sistemi, inoltre, non dovranno occupare una superficie complessiva superiore a quella indicata nel succitato CSA. Pertanto, fermo restando le tassatività delle cause di esclusione previste dall'art. 46 comma 1 bis del Codice degli appalti, quanto contenuto nella risposta al quesito n° 5, in merito all'esclusione di offerte tecniche relative a parabole captanti con differente tecnologia di puntamento, deve essere considerato un mero errore materiale.

La documentazione disponibile, relativa allo stato di fatto del P.O. Morelli, è già visionabile e scaricabile dal seguente indirizzo web:
www.ospedalerc.it nella sezione gare.

QUESITO N°8:

...siamo una società di ingegneria interessata a partecipare alla gara d'appalto per la realizzazione dell'impianto solare a concentrazione, abbiamo controllato nel dettaglio tutto il materiale disponibile sul sito ma purtroppo non sono presenti le planimetrie del polo ospedaliero. I file in formato dwf riportano piping e ducting dell'impianto termico già esistente, ma non le planimetrie dell'edificio. Sarebbe fondamentale averle a disposizione per poter valutare la superficie disponibile per alloggiare i moduli captanti, la lunghezza delle tubazioni, ecc.

Potrebbe cortesemente indicarmi come reperire questo materiale? Sarà pubblicato sul sito o è necessario procurarlo in altra maniera?

RISPOSTA AL QUESITO N° 8

Le planimetrie richieste sono visionabili e scaricabili dal seguente indirizzo web: www.ospedalerc.it nella sezione gare.

Il Responsabile Unico del Procedimento

(Per. Ind. Giovanni Triolo)